



Check-Liste zur Vorbereitung der PSK

Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von
Hauswartungen und Liegenschaftsdienste

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreuers
(sg@abri-audit.ch oder 071 280 00 21)

Die Anwesenheit einer Kontaktperson vor Ort ist erforderlich.

Sie ist rechtzeitig über den Kontrollzeitpunkt zu informieren.

Erforderliche Mieterschlüssel sind vorgängig durch die Kontaktperson zu organisieren.
Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen.

- **Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet.**

Keller-Abteile, wo **Schutzraum-Komponenten** (Panzertüren, Notausstiege, Aggregate, Überdruckventile) **integriert/montiert** sind, **müssen offen und zugänglich sein.**

Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt bzw. abmontiert werden.

- **Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD)** müssen vollständig geschlossen und mindestens 90 Grad geöffnet werden können. Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, schwere Gegenstände, etc.) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen.
- **Notausstiege**
Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.
- **Ventilationsaggregate (VA)** müssen für die Inbetriebnahme genügend Freiraum haben. Der Kontrolleur muss mit der **vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA)** in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die Umdrehungen vorfinden.
- **Belüftungsgeräte und Überdruckventile (UeV)** müssen frei zugänglich sein.

Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit zur rechtzeitigen Vorbereitung des Schutzraumes!

Auf der Rückseite haben wir die Komponenten im Schutzraum abgebildet.

Ventilationsaggregat (VA) mit Gasfilter (GF)



Panzertüre (PT)



Überdruck-Ventil (UeV)



Panzerdeckel (PD)



Die Abbildungen dienen als Beispiele. Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum mindestens einmal vorhanden.

Es müssen **alle vorhandenen** Komponenten zugänglich sein.

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten resp. mitzuteilen, wo sich diese befinden.



www.abri-audit.ch